

(管理番号)

CC7V 77 グレー

責任者

検査担当者



鳥屋部
牛尾

FFU 動作チェックシート

検査日	2013年7月30日		
ファンユニット型式 ?	MAC-II-251-23UL	電源電圧	3相 200V
ファンユニットメーカー名	AIRTECH	周波数	50/60Hz
フィルター型式	CD3064389		
フィルターメーカー名	AIRTECH		

チェック項目	主な確認内容
① 外観	筐体・スイッチ・フィルター等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。
② 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電)はないか。
③ 保管・出荷準備	清掃・シリカゲル入・入庫元に関するシール等を取り除く。
④ 確認シール	動作確認済シールを貼る(上部)

備考(動作確認内容・不具合内容等)

機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

ファンユニット
F299370301
フィルター
F29937004

チェック項目				パーティクル					風速				判定	
①	②	③	④	①	②	③	④	⑤	①	②	③	④	AV	○×
○	○	○	○	0	0	0	0	0	0.55	0.63	0.65	0.59	0.61	○


※測定ポイント図(パーティクル・風速、5箇所)

※判定基準

・パーティクル(測定器:KANOMAX Model3887)

測定粒径:0.3μm/0個

電源



取扱説明書(有)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力 (備考欄コメント)

動作(OK/NG)