

管理番号

CC9363

動作確認チェックシート

検査日	2024年 6月 20日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	FFU	電源	三相200V	消費電力	105W
型式	FU-366	周波数	60Hz		
メーカー名	高砂熱化学工業	外寸	W1150× D550× H250		
機械Ser.No	-	風量	13(m3/min)		
製造年月	-	重量	22kg		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	-
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 1、外観確認を実施。 → 問題なし。
- 2、動作確認 OK ファンの異音・異臭なし。(電流値0.55A(平均値))

※合計67台の動作確認実施。(FU-367→3台含む)

動作確認

取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI 入力

動作(OK) 作業工数[15H]

検査担当者[佐藤(紀)]

ユーザー名【

】出荷日

年 月 日

(備考欄コメント)

[責任者]

中野