

動作確認チェックシート (電極式蒸気加湿器)

検査日	2023年 01月 31日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	加湿器	電源電圧	3相200V 6.5A	タンク容量	約3.2リットル
型式	WM-SEA03	周波数	(50)・(60)Hz		
メーカー名	ウェットマスター(株)	消費電力	2.2KW		
機械Ser.No	0411L	蒸気発生量	3.0Kg/h		
製造年月	推定2004年11月	稼働時間			

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

注1. 本製品はメーカーの保守期間が終了しており、蒸気シリンダを含め全ての保守部品の入手はできない。

前面の板金製カバーの取り付け軸の右側の特殊ネジがないためガタツキがある。

注2. 蒸気シリンダは、2014年1月27日に交換されている。

注3. 制御信号は、4-20mAの電流制御モードに設定されている。

「運転確認」

インターロックスイッチをON後、約18分で蒸気の発生が確認できた(入力制御信号20mA時)。

排水スイッチ 動作 O.K

インターロック機能 動作 O.K



取扱説明書(有)・無

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力 (備考欄コメント) [責任者]

動作(OK・NG) 作業工数[8.0 H] O.K

検査担当者[小林 隆志]

ユーザー名[] 出荷日 年 月 日

