

動作確認チェックシート


検査日	2021年 9月 15日	(機械の仕様・規格を記入する。)		
商品名	シグナルホン(電子音報知器)	電源電圧	DC24V, 5W	
型式	BA-24KA	大きさ(W×H×D)	80×80×90mm	
メーカー名	パトライト	騒音	最大83dB(at 1m)	
機械Ser.No	05906R	音	4種から選択	
製造年月	不明			

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 各チャンネルの音を確認問題なし。(下表、写真参照)
- 音量調整確認問題なし。(最小時は音なし)

チャンネル	1	2	3	4
音色	ブーブー	プルル	カンカン	パラ



取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者
2023.5.29	再動作確認実施。→ 上記内容再現問題なし。	小林(克)

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[0.2H]
 検査担当者[野沢]

