

管理番号

H50307

## 動作確認チェックシート

検査日	2022年 7月6日	(機械の仕様・規格を記入する。)		
商品名	ステンレス立形多段水ポンプ	電源・電圧	3相 200V	
型式	25EVML4 6.75	周波数	60 Hz	
メーカー名	荏原製作所	出力	860W	
機械Ser.No	T0551706A3	回転数	3600rpm	
製造年月	—	最大揚程	45.1/27.1m	

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良は無いか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)は無いか。	○
3 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
4 能力確認	機器の仕様/規格を満たしているか。	○
5 確認シール	動作確認済シールを張る。	○



\* 動作確認は簡易的なものです。揚水量及び揚程等は確認しておりません。

(動作確認)

\* ポンプ本体からの水漏れ/異音等も無く順調に動作しました。

取扱説明書( 無 )

## 修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作( OK ) 作業工数[ 2.0H ]

検査担当者[ 立野 ]

ユーザー名【 】出荷日 年 月 日

