

HA0058

# 動作確認チェックシート

検査日	2022年 2月 1日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	インバータ	電源電圧	3Φ 200~240 V 0.4 KVA	周波数	0~400 Hz
型式	FR-E520-0.1K	電源周波数	50 / 60 Hz		
メーカー名	MITSUBISHI	出力 定格容量	0.3KVA (0.1KW)		
機械Ser.No	B1ZA71056	定格電流	0.8 A	冷却方式	自冷
製造年月		電圧	3Φ 200~240V		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・在庫元に関するシール等を取り除く。	-
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- ◎ SW類 ○ RUN, MODE, SET, REV, FWD, STOP RESET, ▲, ▼ 確認  
内臓周波数設定ボリューム 確認
- ◎ 表示類 ○ 設定パラメータ値, 周波数, 警報, 単位表示 確認
- ◎ 動作 適用小型3Φモータ使用



外観



SW, 端子全体



3Φ 16.54 Hz 運転

取扱説明書(無)

## 修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力	(備考欄コメント)	[責任者]
動作(OK) 作業工数[ 4H]		
検査担当者[ 佐藤 ]		
ユーザー名[ ]		
出荷日 年 月 日		

