

管理番号

HB1264

動作確認チェックシート

検査日	2022年7月29日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	FFU	電源電圧	単相100V		
型式	MAC-10FR	周波数	50/60Hz		
メーカー名	日本エアーテック	大きさ(W×D×H)	250x250x145		
機械Ser.No	A13687357				
製造年月					

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	×(筐体擦傷有)
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 絶縁抵抗	ライン、匡体間 (テストで確認。・・・メガΩテスト使用の場合は部品破損注意)	○
5 消費電流	クランプで実測。	○
6 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
7 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

チェック項目	チェック	備考
1 セレクトスイッチ	セレクトボタン選択にて、運転LED点灯及び高速LED点灯	○ ファン高速動作
2 再選択	セレクトボタン再選択にて、低速LED点灯	○ ファン低速動作
試験状況写真		
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>高速運転</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>低速運転</p>  </div> </div>		
取扱説明書(有)		

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力	(備考欄コメント)	[責任者]
動作(OK) 作業工数[0.2H]		
検査担当者[川畑 健彦]	* 筐体上部に擦傷有り(動作には問題なし)	
ユーザー名【	】出荷日 年 月 日	

ASKINDEX