

動作確認チェックシート

検査日	2018年 7月 24日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	FFU	電源電圧	単相 100V~240V		
型式	NSF-17AH	周波数	50/60Hz		
メーカー名	日東冷熱	定格電力	強 94W 弱 55W		
機械Ser.No		外寸	1220×570×160		
製造年月					

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

1) 測定機器 : パーティクルカウンター

メーカー : リオン

型式 : KR-11A

2) 計測結果

測定粒径 0.3 μm 0.5 μm/0個で問題なし。

※ 匂いが酷い為、要フィルター交換



取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(○×・NG)

作業工数[1.5h]

検査担当者[

渡部]

ユーザー名[

]出荷日 年 月 日

