

動作確認チェックシート

検査日	2022年 3月30日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	FFU	電源電圧	3相200V		
型式	WLFM9MQ9SZ	周波数	50Hz		
メーカー名	富士電機	外寸	1470x730x330		
機械Ser,No	53618620				

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- ・稼働確認状況: 異常ない(異音、振動)
- ・フィルターは、新品の為、確認していない。



吸い込み風量
12.26m/sec



吹出し口
5.54m/sec

取扱説明書(無し)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力	(備考欄コメント)	[責任者]
動作(OK) 作業工数[0.75H]		
検査担当者[中野]		中野
ユーザー名[]	出荷日 年 月 日	