

管理番号

J60364

# 動作確認チェックシート

検査日	2019年7月4日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	(空)インバーターチラー	電源電圧	三相200, 220V(60HZ)		
型式	RKE11000A-V	周波数	(50・60)Hz	重量	545Kg
メーカー名	オリオン	INPUT	22.1/22.1,22.1KW		
機械Ser.No	911011	冷媒	R407C 6.1Kg		
製造年月		冷却能	37.2kw		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	△
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4		
5 消費電流	クランプで実測。	MAX50A前後
6 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	
7 確認シール	動作確認済シールを貼る	

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 送、吸水を最短で繋ぎ、温度設定最低温度5°Cで起動、(水温26°C)21.3°CでE03エラーが発生停止。  
(インバーター エラーE0054) E03、圧縮インバーター異常。



取扱説明書(無)

## 修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(NG) 作業工数[ 2 H]

検査担当者[ 上田 ]

ユーザー名【 出荷日 年 月 日

