



動作確認チェックシート

検査日	2022年 4月 22日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	空調機	電源	3φ 200V 25A	清浄度	クラス10
型式	TCC-1835S	冷却水	15L/min	冷凍機	0.75kWx1
メーカー名	日本エアーテック(株)	集塵効率	0.3μm粒子にて 99.97%	電気ヒーター	4kWx1
機械Ser.No	F237910201	周波数	60Hz	周囲条件	クラス100以下のC/R内
製造年月	—	風量	28m ³ /min	HEPAフィルター	3A-617666TLx2

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	—
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

1. 外観確認実施⇒問題なし。
2. 通電点灯確認実施⇒問題なし。(INV40.0Hz→60.0Hzに変更して確認)
3. 温調確認⇒問題なし。
4. 風量確認⇒問題なし。(風速L=8.2m/s,R=9.6m/s,排気口x2=φ245mm・・・風量L=23.12m³/min,R=27.0m³/min)
5. 冷却水流水確認⇒問題なし。



取扱説明書:無

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作:OK 作業工数[2.0 hr]

検査担当者[雨宮]

