

K60066

動作確認チェックシート

検査日	2025年2月18日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	プッシュプル型換気装置	電源電圧	AC100V		
型式	MS-01	周波数	(50 / 60)Hz		
メーカー名	興研				
機械Ser.No	14A172				
製造年月					

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○
6		
7		

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- PUSH側表面で風速測定0.64m/sec確認。
- PULL側ファン無し、別途ファン必要。


PULL側ファン無し



表面で風速測定



0.64m/sec



取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI 入力

動作(OK) 作業工数[2H]

検査担当者[上田]

ユーザー名【 出荷日

(備考欄コメント)

・"プッシュ"ファン内蔵

・"プル"ファンが必要になります。

[責任者]

