

管理番号

L40638

動作確認チェックシート

検査日	2021年8月19日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	無停電電源装置(UPS)	電源電圧	三相200V		
型式	KDP-2T050	周波数	60Hz		
メーカー名	京都電気株式会社	大きさ(W×D×H)	700x900x1620		
機械Ser.No	57050037				
製造年月	—				

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 絶縁抵抗	ライン、匡体間 (テスタで確認。…メガΩテスタ使用の場合は部品破損注意)	○
5 消費電流	クランプで実測。	○
6 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
7 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

	チェック項目	チェック	備考
1 入力電源	入力電源AC200三相	L1-L2間 208.0V	○
		L2-L3間 209.0V	○
		L1-L3間 210.0V	○
2 出力電源	出力電源AC200三相 (入力値の±4%)	L1-L2間 207.0V	○
		L2-L3間 210.0V	○
		L1-L3間 210.0V	○
3 瞬低保護動作	軽負荷接続にて6秒以上動作維持を確認	○	
4 停電動作表示	停電動作の確認	○	
5 制御端子	外部出力端子確認	○	

試験状況写真



取扱説明書(有) * 取扱説明書入手済

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[4H]

検査担当者[川畑]

出荷日 年 月 日

