

# 動作確認チェックシート

検査日	2023年1月19日	(機械の仕様・規格を記入する。)		
商品名	エアードライヤー	電源電圧	AC100,200,220,230V	
型式	QSQ1400B-ET	周波数	(50 / 60)Hz	
メーカー名	オリオン機械	Air流量	9.50m <sup>3</sup> /min	
機械Ser,No	806001	重量	246Kg	
製造年月				

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○
6		
7		

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

AC100V確認、吸湿管A,B切り替え問題無し、約2時間で圧力下露点-30℃到達、以下にならない。

吸湿剤NGか。

エグゾーストサイレンサー錆有



取扱説明書(無)

A,B切り替え



圧力下露点  
-30℃



## 修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録・再動作	作業者

File Maker入力 (備考欄コメント) 吸湿剤NG。 [責任者]

動作(OK) 作業工数[ 3 H]

検査担当者[ 上田 ]

ユーザー名【

】出荷日

年 月 日

運転は出来るが露点性能が出ない。吸着剤の交換を推奨します。

