

管理番号

M10342

動作確認チェックシート (コンプレッサー)

検査日	2022年6月28日				
型式	PO-5.5GE5/6	電源電圧	3相 200V	吹出し圧力	0.93MPa
メーカー名	日立産機システム	周波数	50Hz	空気タンク容量	32L
機械Ser.No	EH459330	圧縮方式	レシプロ	ドライア	無
製造年月	-	冷却方式	空冷	冷媒	-
潤滑・シール方式	オイルフリー	吐出量	605L/min	制御方式	圧カスイッチ

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・継手・スイッチ・計器等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は、正常か。	○
4 エアードライア	冷媒圧力計は正常な圧力範囲か。オートドレン排出動作は正常か。	-
5 保管・出荷準備	ドレン抜き・ビス締め・清掃・グリスアップ・入庫元に関するシール等を取り除く	○
6 確認シール	動作確認済シールを貼る (台湾移動商品)	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

・特に問題なく稼働。稼働時間:9651Hr



最高圧力9.3MPa(停止する)



最低圧力7.7MPa(再スタート)



稼働時間

取扱説明書(有)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者
2025.12.10	圧カ動作OK	上田

(備考欄コメント)

[責任者]

動作 OK 作業工数[1.0 H]

検査担当者[中野]

中野

ユーザー名[]出荷日 年 月 日