

管理番号

M30264

動作確認チェックシート

検査日	2022年10月5日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	小型空気圧縮機	電源電圧	三相 200v	積算運転時間	14980 H
型式	SRL-3.7MB5	周波数	50Hz	制御圧力	0.65Mpa~0.8Mpa
メーカー名	日立産機システム	出力	3.7Kw		
機械Ser.No	TB896809	最高圧力	0.80Mpa		
製造年月	不詳	吐出し空気量	420 L/min		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 1 本体及び弊社圧力計共に、最高圧力0.8Mpaを確認。.....動作確認OK
- 2 ドライヤー無し

小型空気圧縮機本体

本体最高圧力:0.8Mpaを確認

弊社圧力ゲージ:最高圧力0.8Mpa付近を確認



取扱説明書(有)

修理・改造履歴

※ オバーホール推奨

年月日	修理・改造記録	作業者
2023.8.8	0.8MPa表示点検、0.8MPa確認。	上田 (印)

File Maker入力	(備考欄コメント)	[責任者]
動作(OK) 作業工数[4 H]		
検査担当者[廣瀬]		
ユーザー名[]	出荷日 年 月 日	

