管理番号

M40733

動作確認チェックシート

検査日	2025年4月15日	（機械の仕様・規格を記入する。）			
商品名	水中ポンプ	電源・電圧	単相　100V		
型式	40DWSA6.25SA	周波数	60 Hz		
メーカー名	荏原製作所	外寸(W×D×Hmm)	250x300x800		
機械Ser,No	76472	フロート	2個		
製造年月	－				

	チェック項目	主な確認内容	チェック（○×）
1	外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良は無いか。	○
2	起動動作	POWER　ON時に異常（異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等）は無いか。	○
3	SW設定	SWの機能は正常か。	○
4	保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5	確認シール	動作確認済シールを貼る。	－
6	到達確認	機器仕様/規格値を満たしているか。	○

・外観

・動作確認

水位によるフロートの上下により自動起動、自動停止を確認しました。

取扱説明書（　無　）

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI入力　　（ 備考欄コメント ）　　［ 責任者 ］

動作（ OK ）　作業時間［ 2.0H ］

検査担当者［ 金子 ］

ユーザー名【　　】出荷日　　年　　月　　日