

管理番号

M40810

動作確認チェックシート

検査日	2022年12月1日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	チラー／水冷	電源電圧	3相 200V／220V	設定温度範囲	5～35℃
型式	RKE2200B1-VW-G2	周波数	50/60 Hz	循環水口径	Rc 1
メーカー名	オリオン機械	電源容量	5.5KVA	冷却水口径	Rc 3/4
機械Ser.No	402029	使用循環量	28 L/min	外径寸法	W530xD970xH1080
製造年月	年 月	冷媒	R410A, 1100g	重量	140Kg

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

・外観



・通電確認

電源SW ON時 Powerランプ点灯、Control monitorのエラー表示無しの確認



・内部



・運転確認

チラーの循環水IN、OUTをホースで接続して循環水が設定値(5℃)まで降下するかを確認する
1hエージング運転を行い5℃をキープする事を確認する



運転スタート時
水温20℃



5分後
水温5℃

取扱説明書(有)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[5H]

検査担当者[Usunabe]

ユーザー名[] 出荷日 年 月 日

