

# 動作確認チェックシート

検査日	2022年12月15日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	インバーター	電源電圧	3φ 200V 5A	外観寸法	W81xD133xH120mm
型式	FRN0.75C2S-2J13	周波数	50/60Hz	質量	約0.8kg
メーカー名	富士電機	定格容量	1.9kVA	冷却方式	自冷
機械Ser.No	02CX39A0019JI	出力	AC200~240V 5A		
製造年月	2020年4月		50,60Hz		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	—
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

1. 外観確認。⇒問題なし。
2. 社内在庫モーター(3φ 200VAC 50/60Hz 0.3kW)負荷にて動作確認⇒問題なし。



負荷0.3kWモーター



50Hz運転



50Hz運転/電流値



50Hz運転/電圧値



60Hz運転



60Hz運転/電流値



60Hz運転/電圧値



P1-P(+)-短絡ケーブル取り付け

項目	名称	設定値	標準値	許容範囲	単位	備考
1.1	電源電圧	200V	200V	190V~210V	V	
1.2	電源電流	5A	5A	4.5A~5.5A	A	
1.3	定格容量	1.9kVA	1.9kVA	1.8kVA~2.0kVA	kVA	
1.4	周波数	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	Hz	
1.5	冷却方式	自冷	自冷	自冷		
1.6	外形寸法	W81xD133xH120mm	W81xD133xH120mm	W81xD133xH120mm	mm	
1.7	質量	約0.8kg	約0.8kg	約0.8kg	kg	
1.8	動作確認	動作確認済	動作確認済	動作確認済		
1.9	保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・シール等を取り除く	水抜き・ビス締め・清掃・シール等を取り除く	水抜き・ビス締め・清掃・シール等を取り除く		
1.10	確認シール	動作確認済シールを貼る	動作確認済シールを貼る	動作確認済シールを貼る		

設定データ

取扱説明書: 無

## 修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作: OK 作業工数[ 2.0 hr ]

検査担当者[ 雨宮 ]

