


動作確認チェックシート

検査日	2022年8月31日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	インバーター	定格電圧	3φ 200~240V	外観寸法	W68xD132.5xH128mm
型式	FR-D720-0.75K	周波数	50/60Hz	質量	約1.0kg
メーカー名	MITSUBISHI	適応モータ容量(kW)	0.75	冷却方式	自冷
機械Ser.No	X8Z463242	定格容量(kVA)	1.7		
製造年月	2018年12月	定格電流(A)	4.2		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	—
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

1. 外観確認。⇒問題なし。
2. 社内在庫モーター(3φ 200VAC 50/60Hz 0.2kW)負荷にて動作確認⇒問題なし。
3. パラメータ設定確認⇒問題なし。(FR-D720パラメータ設定値参照)



配線及び短絡線の接続



取扱説明書:無

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力 (備考欄コメント) [責任者]
 動作:OK 作業工数[2.0 hr]
 検査担当者[雨宮]

