

N10615

動作確認チェックシート

検査日	2024年 8月 20日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	エアシャワー	電源電圧 (V)	3相 AC200	蛍光灯	2灯
型式	AKS-807AS2W	周波数 (Hz)	50Hz		
メーカー名	日本エアテック	外寸 (mm)	W1315 D2140 H2110		
機械Ser.No	BC295479302	内寸 (mm)	W800 D1920 H1860		
製造年月	不明	吹出し口	24ヶ所		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 保管・出荷準備	ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	-
4 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等)

- ◎動作確認 ○ダーティ側扉から入り、扉を閉めてエアが吹出すことを確認 NG
- ダーティ側扉から入り、扉を閉めてタイマーのカウントダウンが開始することを確認 OK
- タイマーのカウントダウン中にダーティ側またはクリーン側の扉が開かない事(インターロック機能)を確認 NG
- タイマーのカウントダウン中に、ダーティ側表示ランプが点灯することを確認 OK
- タイマーのカウントダウン中に、クリーン側表示ランプが点灯することを確認 NG
- 照明の[ON] [OFF] [AUTO]の切替に応じてランプが点灯・消灯することを確認 OK
- エアが吹出さない為、パーティクル測定不可



表示ランプ点灯しない



30秒からカウントダウン表示

ロックピンが作動せず
インターロック機能NG



*エアが吹出さない、インターロックが掛からない為、動作確認NGと判断する。

取扱説明書(無し)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

Shirasagi入力	(備考欄コメント)	[責任者]
動作(NG) 作業工数[2.0 H]		
検査担当者 [小俣]		中野
ユーザー名【	】出荷日 年 月 日	