

(管理番号)

N31346

FileMker入力

責任者

検査担当者

中野

坂野

### チラー動作確認チェックシート

検査日	2023年 10月 4日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	チラー	電源電圧	200V 3P	水槽	20L
型式	RKE2200B1-VW-G1	重量	135Kg		
メーカー名	ORION	冷媒	R410A		
機械Ser.No	107014	冷却能力	10.4Kw		
製造年月	2018年	冷却法	水冷		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

1. タンク内部の冷却水をバイパス運転にて冷却確認
2. 常温～最低設定温度冷却確認 18.9℃→5.0℃確認。約 8分
3. 電流値 14.5A



取扱説明書(無)

### 修理・改造履歴

年月日	修理・改造	作業者

File Maker入力 (備考欄コメント)  
動作(OK) 工数【 2.0 H 】