

管理番号

N80098

# 動作確認チェックシート

検査日	2024年11月20日		
装置名	プシュプル型換気装置	定格電圧	3Φ200V
型式	PS-22H	定格消費電力	107W/188W
メーカー名	興研(株)	周波数	50/60Hz
機械Ser.No	17Q072		屋内用
製造年月	—		取扱説明書:無

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・ケース・表示部等に著しいキズ・サビ・破損はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・振動・漏電・モーター逆回転)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	ビス締め・清掃・吸排気管の防塵処理・入庫元に関するシール等を取り除く。	—
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 1 電源投入⇒問題なし。
- 2 風量確認⇒問題なし。



電源投入



異音/異臭なし



風量測定位置



風量測定に使用した機器




50Hzで運転



実測:0.81m/s



60Hzで運転



実測:1.07m/s

## 修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI 入力  
 動作:OK 作業工数[ 2.0 hr ]  
 検査担当者[ 雨宮 ]

(備考欄コメント)

[責任者]

