

管理番号

N90666

動作確認チェックシート

検査日	2024年 10月 4日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	チラー(水冷)	電源電圧	三相200V	冷却方式	水冷
型式	TCW9KC05N	周波数	50/60Hz	冷媒	R407C
メーカー名	三栄技研	温度範囲	不明		
機械Ser.No	007647	外寸	550×1000×1470		
製造年月	2006	重量	-		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	×
3 SW設定	SWの機能は正常か。	-
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	-
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	-

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 1、外観確認を実施。 → 問題なし。
- 2、動作確認 NG 運転開始後、1～2minで「冷凍機低圧」異常が点灯し動作停止。
※温度調節器は設定可能。

動作確認

「冷凍機低圧」異常表示

停止時のメーター表示



取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI 入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(NG) 作業工数[3.0H]

検査担当者 [佐藤(紀)]

中野

ユーザー名【 】出荷日 年 月 日