

# 動作確認チェックシート

検査日	2024年1月12日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	エアーコンプレッサー	電源電圧	AC100V		
型式	CFD07B-8.5D	周波数	(50)Hz		
メーカー名	アネスト岩田	到達圧力	MAX 0.85MPa		
機械Ser,No	BA0421	出力	0.75KW		
製造年月		ドライヤー付			

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・在庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○
6		
7		

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 1 エアータンクドレン水排出しない、ホース外したら大量の錆水排出、可能な限り排出。
- 2 最高圧力0.85MPa、コンプレッサー停止、0.70MPa再起動。
- 3 ドライヤー問題無し。

0.85MPa



積算時間4800h



取扱説明書(有)

## 修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録・再動作	作業者

SHIRASAGI入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[ 3 H]

検査担当者[ 上田 ]

ユーザー名[ ]出荷日 年 月 日

