

動作確認チェックシート

検査日	2024年9月11日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	チラー(空冷)	電源電圧	1相 200-230V 50/60Hz	最大流量	18/22 L/min
型式	HRS012-AN-20-T	設定温度範囲	5~40℃	最大揚程	70 m
メーカー名	SMC	冷却能力	1100/1300 w	タンク容量	約5L
機械Ser.No	PS052	加熱能力	530/650 w	外寸	W380D750H650
製造年月	年 月	定格流量	10/14 L/min	重量	49 Kg

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

■外観・異常無し



■動作確認 (循環水は水道水を使用)

動作確認環境(室温 25℃、湿度 45%)

水槽内温度24℃から仕様最低温度5度到達まで 約10分



運転開始時 【24℃】



約10分後 【5℃】

■電源投入

- ・温度表示確認
- ・各種ランプ点灯確認
- ・各設定Sw操作確認



流量計表示確認



循環液吐出口圧力

取扱説明書(無)

バイパスバルブ調整で流量、吐出口圧力ともに変化する事を確認

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[5H]

型式T表記: 高揚程ポンプ使用

検査担当者[菊竹]

ろ過フィルター: エレメント無し(長さ125mm)

ユーザー名[]

出荷日 年 月 日

