

動作確認チェックシート

検査日	2024年5月29日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	除湿機(乾式)	電源電圧	三相200V		
型式	BX1200	周波数	(50 / 60)Hz		
メーカー名	ムンターズ				
機械Ser.No	BX12-0437				
製造年月	2017				

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○
6		
7		

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- オプションでマグネットスイッチ、サーマルコントロールユニット追加されている。不明
- マグネットスイッチをサーマルコントロールユニットで制御、していただきたい、詳細
- 弊社DC,PSで直接マグネットスイッチにDC12V入れて、起動、下表示の結果。
- 再生温度調節計設定温度MAX150℃、で運転 ローカル2,3短絡。

サーマルコントロールユニットに03,04に4~20mA電流入力制御。

湿度、温度


処理吸気口47.5℃、8%



装置外27.5℃、61%



オプションで取り付け



取扱説明書(無)

DC12V入力

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録・再動作	作業者
2025.6.23	再動作OK	仁田

SHIRASAGI入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[5 H]

検査担当者[上田]

ユーザー名[] 出荷日 年 月 日