

管理番号

051070

## 動作確認チェックシート

検査日	2025年12月15日	(機械の仕様・規格を記入する。)		
商品名	局所排気装置	電源電圧	φ3 AC200V	
型式	MBD-0075	電源周波数	50/60 Hz	
メーカー名	ビーエフケー	塗装ブース内寸	W1200 D650 H870	
機械Ser.No	BB0702	本体寸法	W1300 D1150 H2280	
製造年月	2024/5	重量	150kg	

△	チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1	外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2	起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3	SW設定	SWの機能は正常か。	○
4	保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5	確認シール	動作確認済シールを貼る	○

## 備考(動作確認内容・不具合内容等)

機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

## ■外観



## ■通電確認

ブレーカーON、排気ファンON  
異常表示点灯なし確認



## ■運転確認

モーター周波数(回転数)を変える事で風速が変わるか確認する(風速計:KANOMAX/6035-00)



取扱説明書(有)

## 修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK)

作業工数[8H]

検査担当者[ Usunabe ]

ユーザー名【 】

出荷日 年 月 日

中  
野