管理番号

O51079

動作確認チェックシート

検査日	2025年6月10日	（機械の仕様・規格を記入する。）			
商品名	エアーシャワーL型	電源・電圧	三相　200V	電磁ロック	無し
型式	－	周波数	－	照明	蛍光灯1灯
メーカー名	－	吹出数	8	外寸	W1200 D1250 H2100
機械Ser,No	－	床	無し	内寸	W1080 D850 H2080

	チェック項目	主な確認内容	チェック（○×）
1	外観	筐体・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良は無いか。	○
2	起動動作	POWER　ON時に異常（異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等）は無いか。	○
3	SW設定	SWの機能は正常か。	○
4	保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5	確認シール	動作確認済シールを貼る。	○

備考（動作確認内容・不具合内容等）　機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

・外観

・室内

・タイマー・・・5秒、15秒作動確認済み

・ドアノブ・・・故障有り→新品交換実施

・動作確認

・HEPAフィルター・・・破れ等なし

・マニュアル動作・・・異常なし

・auto操作不可(扉センサーに異常有り)→新品交換実施

・スイッチ操作・・・異常なし

・照明点灯・・・異常なし(カバー無し)→取り付け実施

風速・清浄度・出入口動作フロー

2枚目に記載

取扱説明書（　無　）

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者
2025年6月9日	各不具合個所修理実施	金子

SHIRASAGI入力　　（ 備考欄コメント ）　　［ 責任者 ］

動作（ OK ）　　作業時間［ 8H ］

検査担当者［ 金子 ］

ユーザー名【　　】出荷日　　年　　月　　日

穂苅