

090484


動作確認チェックシート

検査日	2025年 7月 8日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	タッチパネル	電源	DC24V 0.9A	画面データ	フラッシュROM
型式	VTS-W07	本体部Ser.No.	6Q123027	記録データ	SRAM
メーカー名	キーエンス	TFTLCD	1600万色		リチウム電池寿命5年
本体寸法	約奥行34mm×横204mm×高さ150mm	表示・ロッド数	W800×H480ドット	バックライト	白色LED
本体質量	約0.65kg	有効表示面積	W153.6×H86.6mm	データメモリ容量	128MB

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○
6 データバックアップ	PLC(済・未対象・NG) TP(済・未対象・NG) BT交換(済・未) SRAM用BT:未	

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 1、外観確認。→外観問題なし。
- 2、通電テスト。→立上り表示上の問題なし。(バックライト、タッチパネル、ブザー音等の確認。)
- 3、動作テスト。→問題なし。(既存画面データによる操作及び社内治具パソコンとの通信データ確認をシミュレータモードにて確認。)



取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI 入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[1.5H]

使用時、記録データ用内部電池を交換してご使用下さい。

検査担当者[小林(克)]

ユーザー名【

】出荷日 年 月 日

