

管理番号

OA0210

動作確認チェックシート

検査日	2024年 12月 4日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	超小型デジタル圧力センサー	定格電圧	12-24V DC	制御出力	NPNオープンコレクタ
型式	AP-C30	定格圧力範囲 (kPa)	負圧:0~-101.3		
メーカー名	KEYENCE		静圧:0~100.0		
機械Ser.No	#H5S123303		連成圧:101.3~-101.3		
製造年月					

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

1 外観:問題なし

2 SW設定:問題なし

3 起動動作: 負圧、静圧の圧力にて動作確認と、圧力設定を実施し出力の有無を確認

設定 :P1に負圧(-2.0kPa)以下で制御出力ON (制御出力ON時にLED緑点灯)

P2に静圧(+2.0kPa)以下で制御出力ON (制御出力ON時にLED緑点灯)

P1:設定数値



P2:設定数値




P1:負圧回路にて確認

P2:静圧回路にて確認

1 未点灯

1 赤点灯し正常に出力
(LED緑点灯)

2 未点灯

2 赤点灯し正常に出力
(LED緑点灯)

取扱説明書(有)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[2 H]

検査担当者[三科]

ユーザー名【 出荷日 年 月 日



ASK INDEX