

動作確認チェックシート


検査日	2025年 11月 10日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	FFU	電源電圧	AC100V		
型式	MAC-II A-30	周波数	50/60Hz		
メーカー名	日本エアータック	風量	3.0m ³ /min		
機械Ser.No	A18008043	外寸	W400 D400 H150		
製造年月	-				
チェック項目	主な確認内容				チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。				○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。				○
3 SW設定	SWの機能は正常か。				○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。				○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る				○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 1、外観確認を実施。 → 問題なし。
 2、動作確認 → 問題なし。
 ①ファンの異音・異臭なし。
 ②運転表示LED点灯OK。
 ③パーティクル 0.3μm 0/CF 0.5μm 0/CF。



動作確認

運転表示LED



パーティクル測定中

パーティクル測定完了



取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI 入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[1.5 H]

検査担当者 [佐藤(紀)]

ユーザー名【 】出荷日 年 月 日

長竹