

管理番号

P30745

動作確認チェックシート

検査日	2025年6月2日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	クリーンブース	電源電圧	1相 100V	HEPAフィルター	3502-62N3PFFAA
型式		周波数	50/60HZ	外寸	W2020 D2000 H2240
メーカー名		FFU	NFS-10AH	内寸	W1950 D1960 H2200
機械Ser.No		風量切替	2段	換気回数	36回
製造年月		風量	3.24/4.96m ³ /min		

	チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1	外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2	起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3	SW設定	SWの機能は正常か。	○
4	保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5	確認シール	動作確認済シールを貼る	○
6	データバックアップ	PLC (未対象) TP (未対象)	


備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

動作確認環境

当社測定器具を使用し当社クリーンルーム内にて計測



洗浄度測定 吹出面 50mm 下位置にて中心部を測定



Size	Counts
0.3μm	4
0.5μm	6

風速測定 吹出面 50mm 下位置にて中心部を測定



弱

0.15m/s



強

0.23m/s

風量(参考値)

吹き出し面 600x600mm

弱 $0.6 \times 0.6 \times 0.15 \times 60 = 3.24 \text{ m}^3/\text{min}$ 強 $0.6 \times 0.6 \times 0.23 \times 60 = 4.96 \text{ m}^3/\text{min}$

クリーン度：クラス10,000

取扱説明書(無し)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK)

作業工数 [3H]

カーテン・天井パネルは付属しません

検査担当者[林]

ユーザー名[]

出荷日 年 月 日



ASK INDEX