

# 動作確認チェックシート

検査日	2026年 1月 30日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	コンプレッサー	電源電圧	3相 200V	タイプ	オイルフリー
型式	NPO-55D-6B	周波数	60 Hz専用	ドライヤ	冷凍式ドライヤ
メーカー名	中村コンプレッサー製作所	モーター電力	5.5kW	接続径	Rc3/4
機械Ser.No	B250808	最高使用圧力	0.78 Mpa	外寸	W1340 D660 H1380
製造年月	2005年 月	吐出空気量	580 L/min	重量	約350Kg

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・在庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

・外観 …異常なし



・動作

モーター/コンプレッサー稼働(異音等なし) 確認

圧力ゲージ



停止時



稼働時

・通電確認

ファン回転 確認

電源ランプ点灯 確認

ドライヤON/OFFスイッチ 確認



コンプレッサー: 0.8MPaで稼働停止 確認

0.6MPaで再稼働 確認

エアドライヤー

温度ゲージ



停止時



稼働時

・運転時間



運転時間  
**3492.4 h**

デシケーターを使用し除湿確認



湿度23%RHから7%RHまで下がるのを確認

取扱説明書(無)

## 修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK)

作業工数[ 2h ]

検査担当者[ Tokunaga ]

ユーザー名[ ]

出荷日 年 月 日

