

管理番号

PA0272

動作確認チェックシート

検査日	2025年11月25日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	チラー(空冷)	電源電圧	三相200V/200・220V		
型式	RKE5500B-V-G1	周波数	(50 / 60)Hz		
メーカー名	オリオン機械	液温	3-35℃		
機械Ser.No	K20500017				
製造年月					

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○
6		
7		

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- ボールタップ問題無し、タンクに水入れて、水温13.9℃、設定温度3℃、約5分で3℃以下確認。
- IN,OUT封止、バイパスバルブで水量、圧力調整。

積算時間

製品	32099 hour
圧縮機INV (C093)	32092 hour
圧縮機INV (C095)	32099 hour
凝縮ファンINV (C094)	32092 hour
1/2	次

IN,OUT封止

バイパスバルブ



3℃以下確認。



取扱説明書(有)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録・再動作	作業者

SHIRASAGI入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[3.5 H]

検査担当者[上田]

ユーザー名[] 出荷日 年 月 日

