

管理番号

UB4F54

動作確認チェックシート

検査日	2014年 11月 21日	(機械の仕様・規格を記入する。)		
商品名	ステアト変圧器	電源電圧	3相 単相 200 V	
型式	SD 2425	周波数	(50)・(60) Hz	
メーカー名	松永製作所	容量	5 KVA	
機械Ser.No	KJ120J	1次電圧	200V	
製造年月	— 年 — 月	2次電圧	0~240V	

チェック項目	主な確認内容	チェック(O×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	—
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- ◎ 動作
 - 可変ハンドル 動作 確認
 - 耐圧 確認
 - 出力電圧 確認

設定電圧 (V)	出力電圧 (V)	
0	0	} OK
20	22	
60	63	
100	103	
160	164	
200	205	
240	242	

取扱説明書(有・無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力 (備考欄コメント) [責任者]

動作 (○×・NG) 作業工数 [0.5 H]

検査担当者 [佐藤]

ユーザー名 [] 出荷日 年 月 日