

管理番号

UE 65D1

動作確認チェックシート

検査日	2019年1月23日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	インバーター	電源電圧	三相200~240V	電圧	200~240V
型式	HI-01T	周波数	(50・60)Hz		
メーカー名	キーエンス	適用モーター容量	100W		
機械Ser.No	3100951	定格容量	0.3KVA		
製造年月		定格電流	0.8A		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 絶縁抵抗	ライン、匡体間 (テストで確認。…メガΩテスト使用の場合は部品破損注意)	○
5 消費電流	クランプで実測。	○
6 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
7 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- パラメータ1-60、0 1-61、0にして確認、RAN,STOPキー、周波数ボリューム、アップダウンキー問題なし。



取扱説明書(有PDF)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者
2019年3月11日	再動作確認。実負荷(送風機130W)にて0~60Hz設定で確認OK	小石(克) 印

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[2 H]

通電のみ確認



検査担当者[上田]

ユーザー名[]出荷日 年 月 日